

## Krav

Vurdér om:

- medarbejderne påvirkes af støv, røg eller gasser



## Gode råd

- Sikr tilstrækkelig ventilation
- Vær f.eks. opmærksom på støv i staldområder, røg fra svideovne, brug af tør is og kuldioxid fra bedøvelse.
- Undersøg om opgaven kan udføres, så der ikke forekommer røg, støv eller gasser
- Vær opmærksom på om åndedrætsværn eller maske er et krav, eller om det med fordel kan anvendes ved arbejdet.
- Tilrettelæg rengøring så støv eller aerosoler mindskes.

## Arbejdstilsynets regler og praksis

- Hvor det er muligt, skal der arbejdes med lukkede systemer
- Der skal være en effektiv punktudsugning
- Der skal sørges for god almen ventilation

Rådgivningspåbud overvejes ved sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor:

- der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning med samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur,
- procesudsugget luft recirkuleres, således at den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til arbejdsrummet eller andre lokaler
- der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen, og forureningen ikke fjernes effektivt.

## Relevante links

Arbejdstilsynets vejledning om rengøring og vedligeholdelse, At-vejledning A.1.4. Klik [her](#)

Arbejdstilsynets vejledning om ventilation på faste arbejdssteder, At vejledning A.1.1. Klik [her](#)